

v plném rozsahu respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu. V ochranném pásmu vodovodního řadu je možno zřídit nezpevněné a zpevněné plochy. S navrženou výsadbou stromů nad vodovodním řadem a v ochranném pásmu vodovodního řadu nesouhlasí. Při výsadbě stromů požadují v plném rozsahu respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu. Tzn. výsadba stromů nesmí být prováděna vnějším obvodem kořenového systému vzrostlých stromů blíže jak min. 1,5 m od potrubí vodovodního řadu. – Trasa vodovodu upravena.

- **VIVO CONNECTION, spol. s.r.o.**

Dle vyjádření č.j. 2245000605, ze dne 28.6.2024

Nedojde ke střetu s telekomunikačním zařízením. Společnost VIVO CONNECTION spol. s r.o. jako majitel TZ nemá námitek proti výše uvedené stavbě za dodržení následujících podmínek: trasa TZ bude před započítím prací vytyčena. Dle přesné polohy bude postupováno dle vyjádření.

- **Vodafone Czech Republic a.s.**

Dle vyjádření n.z. 240610-1506700519, ze dne 10.6.2024

Souhlasí s realizací projektu. V zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.